MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO OBRANY SR
ODBOR KONTROLY, ENERGETICKEJ INŠPEKCIE, POŽIARNEHO DOZORU A INŠPEKCIE PRÁCE

OPRÁVNENIE

č. 03-V-25-ITZPZ01-(PZ-AB)-O-opr.

Vydané podľa § 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky, § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prílohy č. 2 čl. 4, písm. h) Nariadenia ministra obrany SR č. 46/2009 o inšpekcii práce, energetickej inšpekcii a požiarnom dozore v znení neskorších predpisov a na základe predložených dokumentov na:

vykonávanie opráv, údržby, rekonštrukcie a montáže vyhradených technických zariadení plynových

Pre: **Slovenská technologická spoločnosť, s.r.o.**

Sídlo: **Einsteinova 3677/11**
851 01 Bratislava

IČO: **57 721 192**

V rozsahu: **PZ skupín: Aa, Ab, Ac, Ad, Ae, Af, Ag, Ah, Ai, Ba, Bb, Bc, Bd, Bf, Bf, Bg, Bh, Bi**

Plynové zariadenia :
Technické zariadenia plynové skupiny A pracujúce s nebezpečnými plynmi určené na:

a) výrobu plynu s jednotkovým výkonom vyšším ako 10 Nm3/h vrátane zariadenia upravujúceho zloženie plynu na tech hodnoty vyžadované osobitným predpisom alebo odberateľom,

b) skladovanie plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom nad 100 m3, napríl plynojeme a zásobníku,

c) plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom nad 10 Nm3/h,

d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tl stanica) s výkonom nad 10 Nm3/h,

Pokračovanie na druhej strane:

Oprávnenie platí na pracoviskách Ministerstva obrany SR, pracoviskách Ozbrojených síl SR a pre technické zariadenia používané v Ozbrojených silách SR do:

27. januára 2030

Trenčín 28. januára 2025

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
INŠPEKCIA PRÁCE
Inšpektor pre bezpečnosť PZ,TZ
01

Ing. Ľubomír Koreň
Odbor kontroly, energetickej inšpekcie,
požiarneho dozoru a inšpekcie práce

Pokračovanie na druhej strane

e) zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe vyšším ako 0,4 MPa,
f) znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe vyšším ako 0,4 MPa,
g) rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod,
h) spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní,
i) chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie nad 25 kg.

Technické zariadenia plynové skupiny B pracujúce s nebezpečnými plynmi, ktoré sú určené na:

a) výrobu plynu s jednotkovým výkonom do 10 Nm^3/h vrátane,
b) skladovanie plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom do 100m^3, napríklad v plynojeme a zásobníku,
c) plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynu s výkonom do 10 Nm^3/h vrátane,
d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynu (tlaková stanica) s výkonom do 10 Nm^3/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov,
e) zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe do 0,4 MPa vrátane,
f) znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadení uvedených v písmene g),
g) rozvod plynu, a to potrubné vedenie určené na rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu,
h) spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín,
i) chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vrátane.

Oprávnenie vydané OPO z civilného sektoru : TI č. 19467/1/2024-OPR-01-PZ-O (OU,R,M)-Aa,b,c,d,e,f,g,h,i,Ba, b,c,d,e,f,g,h,i

Držiteľ oprávnenia je povinný pri vykonávaní činnosti podľa oprávnenia dodržiavať predpisy, vrátane platných smerníc, pokynov a pracovných postupov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, poverovať činnosťou v zmysle oprávnenia len odborne spôsobilé osoby a neodkladne oznámiť orgánu, ktorý oprávnenie vydal všetky zmeny podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto oprávnenia.